

## EC Umweltgutachter und Sachverständige Kremp & Partner PartG mbB

## Bescheingung zum Erfüllsgrad der Wärmenutzung

Bescheinigung **des Wärmenetzbetreibers** nach § 10 Abs. 3 EEWärmeG über die Erfüllung der Nutzungspflicht nach § 3 in Verb.mit § 7 und Anlage VIII EEWärmeG

	MWh	Deckungsanteil DA	Pflichtanteil PA	Erfüllungsgrad EG
Wärmeeinspeisung gesamt	40.368			
aus hocheffizienter KWK	26,330	65,2%	50%	130%
hiervon aus				
fossilem Brennstoff	10	0%	50%	0%
fester / flüssiger Biomasse		0%	50%	0%
gasförmige Biomasse	26.330	65%	30%	217%
sonstigen Brennstoffen		0%	50%	0%
aus sonstigen Wärmeerzeugern	14.038			
hiervon aus				
Solare Strahlungsenergie	-	0%	15%	0%
fester / flüssiger Biomasse		0%	50%	0%
gasförmige Biomasse		0%	30%	0%
Geothermie / Umweltwärme	-	0%	50%	. 0%
Abwärmenutzung		0%	50%	0%
Erfüllungsgrad der Fernwärme EGFW				217%

Die Anforderungen an die Wärmelieferung nach §3 in Verb. mit §7 und Anlage VIII EEWämeG sind erfüllt?

Ja

Zeitraum der Datenbasis

2018-2020

Anlage zur Wärmeerzeugung des Betreibers

Stadtwerke Hagenow GmbH

Bahnhofstraße 87 19230 Hagenow

Anlagenstandort

Neue Heimat Möllner Straße 32 19230 Hagenow

Ansprechpartner Telefonnummer Herr Zahn

03883 - 61 52 730

E-Mailadresse

zahn@stadtwerke-hagenow.de

Diese Bescheinigung ist gültig bis

29.04.2031

Die Berechnung zum Erfüllungsgrad der Wärme wurde von dem unterzeichnenden Gutachter durchgeführt.

EC Umweltgutachter und Sachverständige PartG mbB

Dipl.-Ing. (FH) Manfred Kremp

Teerofen 3 19395 Karow

Karow / 29.04.2021

fp - Gutachter-Nr.: AGFW-FW 609-224