

# Netzbetreiberspezifische Ergänzungen zur TAB NS Nord 2023

der Stadtwerke Hagenow GmbH

Stand: **01.01.2024**

## Herausgeber und copyright



Stadtwerke Hagenow GmbH  
Bahnhofstraße 87  
19230 Hagenow

## Inhaltsverzeichnis

|    |                                                                         |                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1. | <b>Geltungsbereich .....</b>                                            | Fehler! Textmarke nicht definiert. |
| 2. | <b>Kontaktdaten .....</b>                                               | <b>3</b>                           |
| 3. | <b>Netzbetreiberspezifische Erläuterungen zur TAB NS Nord 2023.....</b> | <b>4</b>                           |

### 1. Geltungsbereich

(1) Die Technischen Anschlussbedingungen der Stadtwerke Hagenow GmbH bestehen aus der „TAB NS Nord 2023“ und den vorliegenden netzbetreiberspezifischen Ergänzungen.

(2) Die netzbetreiberspezifischen Ergänzungen enthalten Hinweise und Erläuterungen zu Vorgaben der TAB NS Nord 2023, in denen auf weitere Vorgaben des Netzbetreibers verwiesen wird oder in denen eine vorherige Abstimmung mit dem Netzbetreiber geregelt wird.

### 2. Kontaktdaten

(1) Netzbetreiber im Sinne dieses Beiblattes ist:

Stadtwerke Hagenow GmbH  
Bahnhofstraße 87  
19230 Hagenow  
Tel.: 03883 6152-0  
Fax: 03883 6152-111  
E-Mail: [info@stadtwerke-hagenow.de](mailto:info@stadtwerke-hagenow.de)

(2) Ansprechpartner für Rückfragen zu den Technischen Anschlussbedingungen ist / sind:

Stadtwerke Hagenow GmbH  
Netzbetrieb Strom  
Maik Feichtinger  
Bahnhofstraße 87  
19230 Hagenow  
Tel.: 03883 6152-680  
Fax: 03883 6152-111  
E-Mail: [feichtinger@stadtwerke-hagenow.de](mailto:feichtinger@stadtwerke-hagenow.de)

(3) Die telefonische Störungshotline ist unter folgender Nummer zu erreichen:

Tel.: 0800 6152-001 oder 0172 3196210

### 3. Netzbetreiberspezifische Erläuterungen zur TAB NS Nord 2023

#### 3.1 Zählerplatzausführungen mit direkter Messung

Folgende Hinweise beziehen sich auf die Beispiele für Zählerplatzausführungen mit direkter Messung in Anhang J 1, Abschnitt J 1.1, der TAB NS Nord 2023.

|                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Seite             | S. 52                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | S. 53                                                                              |
| Bezeichnung       | <b>B 1.01</b>                                                                     | <b>B 1.02</b>                                                                     | <b>B 1.03</b>                                                                     | <b>B 1.11</b>                                                                     | <b>B 1.12</b>                                                                     | <b>B 1.21</b>                                                                      |
| Anwendungshinweis |  |  |  |  |  |  |

|                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Seite             | S. 54                                                                             | S. 55                                                                             |                                                                                   |
| Bezeichnung       | <b>B 2.01</b>                                                                     | <b>B 2.21</b>                                                                     | <b>B 2.22</b>                                                                     |
| Anwendungshinweis |  |  |  |

#### 3.2 Zählerplatzausführungen mit halbdirekter Messung

Folgende Hinweise beziehen sich auf die Beispiele für Zählerplatzausführungen mit halbdirekter Messung in Anhang J 1, Abschnitt J 1.2, der TAB NS Nord 2023.

|                   |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Seite             | S. 57                                                                               |
| Bezeichnung       | <b>A 1.01</b>                                                                       |
| Anwendungshinweis |  |

|                   |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Seite             | S. 58                                                                               | S. 59                                                                               |
| Bezeichnung       | <b>B 3.01</b>                                                                       | <b>B 3.02</b>                                                                       |
| Anwendungshinweis |  |  |

#### 3.3 Steuerungen und Schaltungen

(1) Folgende Anwendungshinweise beziehen sich auf die Beispiele für Steuerungen und Schaltungen in Anhang J 2, Abschnitt J 2.1, der TAB NS Nord 2023.

|                   |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Seite             | S. 60                                                                               |
| Bezeichnung       | <b>S 1.01</b>                                                                       |
| Anwendungshinweis |  |

### 3.4 Planungsbeispiele

(1) Folgende Anwendungshinweise beziehen sich auf die Planungsbeispiele in Anhang J 2, Abschnitt J 2.2, auf den Seiten 61 bis 64 der TAB NS Nord 2023.

| Seite             | S. 61                                                                             | S. 62                                                                             | S. 63                                                                             | S. 64                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung       | P 1.01                                                                            | P 1.02                                                                            | P 2.01                                                                            | P 3.01                                                                            |
| Anwendungshinweis |  |  |  |  |

#### Legende:

-  ohne Rücksprache zugelassen
-  nach vorheriger Rücksprache zugelassen
-  nur in Verbindung mit Pkt. 4, Abs. 2 und nach vorheriger Rücksprache zugelassen
-  nicht zugelassen

### 4. Weitere spezifische Bestimmungen

- (1) Grundsätzlich kommen nur Messeinrichtungen/ -systeme **mit 3-Punkt-Aufhängung** zum Einsatz.
- (2) Bei Anschluss von Erzeugungsanlagen **bis 30 kVA** an Bestandsanlagen können ggf. Messeinrichtungen/ -systeme **mit 3-Punkt-Befestigung** in der Kombination **mit BKE-I-Befestigung** zum Einsatz kommen. Dies erfordert jedoch **immer** die vorherige Rücksprache mit der Stadtwerke Hagenow GmbH, Abt. Netzbetrieb Strom.
- (3) Direktmessungen sind auf  $\leq 63$  A begrenzt.