

Netzbetreiberspezifische Ergänzungen zur TAB NS Nord 2023 v2.0

der Stadtwerke Hagenow GmbH

Stand: 01.06.2024

Herausgeber und copyright



Stadtwerke Hagenow GmbH
Netzbetreiber
19230 Hagenow

www.stadtwerke-hagenow.de

Inhaltsverzeichnis

1.	Geltungsbereich	3
2.	Kontaktdaten	3
3.	Netzbetreberspezifische Erläuterungen zur TAB NS Nord 2023 v2.0	4
4.	Weitere spezifische Bestimmungen	4

1. Geltungsbereich

(1) Die Technischen Anschlussbedingungen der Stadtwerke Hagenow GmbH bestehen aus der „TAB NS Nord 2023 v2.0“ und den vorliegenden netzbetreberspezifischen Ergänzungen.

Sie gelten gemäß § 8, Abs. 2 Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) auch als Technische Mindestanforderungen für den Messtellenbetrieb im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Hagenow GmbH.

(2) Die netzbetreberspezifischen Ergänzungen enthalten Hinweise und Erläuterungen zu Vorgaben der „TAB NS Nord 2023 v2.0“, in denen auf weitere Vorgaben des Netzbetreibers verwiesen wird oder in denen eine vorherige Abstimmung mit dem Netzbetreiber geregelt wird.

2. Kontaktdaten

(1) Netzbetreiber im Sinne dieses Beiblattes ist:

Stadtwerke Hagenow GmbH
Bahnhofstraße 87
19230 Hagenow
Tel.: 03883 6152-0
E-Mail: info@stadtwerke-hagenow.de

(2) Ansprechpartner für Rückfragen zu den Technischen Anschlussbedingungen ist / sind:

Stadtwerke Hagenow GmbH
Netzbetrieb Strom
Maik Feichtinger
Bahnhofstraße 87
19230 Hagenow
Tel.: 03883 6152-680
E-Mail: feichtinger@stadtwerke-hagenow.de

(3) Die telefonische **Störungshotline** ist unter folgender Nummer zu erreichen:

Tel.: 0800 6152-001

3. Netzbetreiberspezifische Erläuterungen zur TAB NS Nord 2023 v2.0

Bei der Stadtwerke Hagenow GmbH gilt:

- Ein elektronisches Anmelde- und Inbetriebsetzungsverfahren
- das Verfahren zur Kennzeichnung der Zählerplätze nach Anhang I., der „TAB NS Nord 2023 v2.0“
- die Verpflichtung zum Einbau einer Trennvorrichtung (Hauptschalter) im Anlagensegen Anschlussraum, wie in den Planungsbeispielen Anhang J dargestellt

4. Weitere spezifische Bestimmungen

(1) Grundsätzlich kommen im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Hagenow GmbH nur Messeinrichtungen/-systeme **mit 3-Punkt-Aufhängung** zum Einsatz.

(2) Direktmessungen sind auf $\leq 63 \text{ A}$ begrenzt.